

Proceso de Restauración de Gas

- Una vez que las cuadrillas han recibido permiso para ingresar a un área por CalFIRE, los equipos de PG&E comienzan el proceso de restauración del gas.
- Una vez que PG&E obtiene acceso a los hogares y negocios, las cuadrillas de gas revisan el medidor. Luego, el equipo trabaja para identificar tanto las estructuras que están seguras, como aquellas que han sufrido graves daños para restaurar el servicio de manera segura. Las evaluaciones comienzan de inmediato y generalmente suceden dentro de las 24 horas de haber obtenido acceso.
- Debido a que el servicio de gas de los clientes se desconectó, el sistema de tuberías debe purgarse para eliminar el aire y garantizar que el gas natural se suministre de manera segura en cada estructura.
- Luego, el sistema debe ser reabastecido con gas y probado para garantizar que sea seguro.
- El equipo de gas de PG&E visita **cada** hogar o negocio donde se pueda restaurar de manera segura el gas para encender el medidor, purgar el tubo dentro de la estructura, verificar las fugas y asegurar que cada piloto sea re-encendido y funcione de forma apropiada
- La reubicación o repoblación de las áreas o vecindarios son dirigidas por las autoridades locales.